

附表1-建築物公共安全檢查簽證申報辦理情形表

項次	單位名稱	申報地址	依法應申報頻率	檢查機構	查核機構	申報年度	有效期限	備註
1	經濟部標準檢驗局	臺北市濟南路一段4號	每2年1次	國聖工程顧問有限公司	台北市建築物公共安全檢查商業同業公會	108	110.12.31	總局
2	經濟部標準檢驗局	臺北市承德路五段78號	每2年1次	國聖工程顧問有限公司	台北市建築物公共安全檢查商業同業公會	108	110.12.31	第七組辦公區
3	經濟部標準檢驗局	新北市茄苳路155號	每2年1次	國聖工程顧問有限公司	新北市政府工務局	108	110.12.31	第六組辦公區
4	經濟部標準檢驗局	新北市長安路149號	每4年1次	國聖工程顧問有限公司	新北市政府工務局	108	112.12.31	天線特性驗證中心

附表2-昇降設備安全檢查申報及保養辦理情形表

項次	單位名稱	設置地點	使用許可證號	依法應申報頻率	專業廠商	檢核機構	有效期限	保養頻率	半年度實際保養日期						備註
									7月	8月	9月	10月	11月	12月	
1	經濟部標準檢驗局	臺北市濟南路一段4號	040083281	每半年	永大機電(股)公司	中華民國昇降設備安全檢查協會	110.3.31	2次/月	6日、20日	6日、18日	3日、24日	6日、21日	2日、17日	8日	維護編號8E39827
2	經濟部標準檢驗局	臺北市濟南路一段4號	040083282	每半年	永大機電(股)公司	中華民國昇降設備安全檢查協會	110.3.31	2次/月	6日、20日	6日、18日	3日、24日	6日、21日	2日、17日	8日	維護編號8E39828
3	經濟部標準檢驗局	臺北市濟南路一段4號	040011663	每半年	永大機電(股)公司	中華民國昇降設備安全檢查協會	110.3.31	2次/月	6日、20日	6日、18日	3日、24日	6日、21日	2日、17日	8日	維護編號8E39829
4	經濟部標準檢驗局	臺北市濟南路一段4號	詳備註欄	詳備註欄	永勝自動控制股份有限公司	詳備註欄		1次/月	29日	28日	29日	29日	26日	29日	因不符建築安全法規無法取得執照，將行停用並依建築物昇降設備設置及檢查管理辦法相關規定於昇降設備上張貼停止使用之標示
5	經濟部標準檢驗局	臺北市濟南路一段4號	040176429	每半年	台灣三菱電梯(股)公司	中華民國昇降設備安全檢查協會	110.4.20	1次/月	12日	15日	7日	10日	3日	7日	維護編號L-52703001
6	經濟部標準檢驗局	新北市汐止區茄苳路155號	040094633	每半年	永大機電(股)公司	中華民國昇降設備安全檢查協會	110.4.11	1次/月	8日	3日	1日	5日	2日	3日	維護編號0E18317
7	經濟部標準檢驗局	新北市汐止區茄苳路157號	040064998	每半年	永大機電(股)公司	中華民國昇降設備安全檢查協會	110.2.11	2次/月	8日、21日	3日、17日	1日、17日	5日、19日	2日、16日	3日、16日	維護編號3E28584
8	經濟部標準檢驗局	新北市汐止區茄苳路157號	040064999	每半年	永大機電(股)公司	中華民國昇降設備安全檢查協會	110.2.11	2次/月	8日、21日	3日、17日	1日、17日	5日、19日	2日、16日	3日、16日	維護編號3E28585
9	經濟部標準檢驗局	新北市汐止區茄苳路157號	040065000	每半年	永大機電(股)公司	中華民國昇降設備安全檢查協會	110/2/11	2次/月	8日、21日	3日、17日	1日、17日	5日、19日	2日、16日	3日、16日	維護編號3E28586
10	經濟部標準檢驗局	臺北市承德路5段78號	036-402098	每半年	有銳機電股份有限公司	臺灣停車設備暨昇降設備安全協會	110/5/21	2次/月	7日、22日	7日、20日	8日、21日	8日、26日	6日、19日	7日、22日	YE-96

附表3-消防安全設備檢修申報辦理情形表

項次	單位名稱	申報地址	場所使用執照字號	申報場所樓層	依法應申報頻率	申報年度	檢修機構或人員	合格證書證號	檢查日期	檢修結果	申報日期	消防單位受理日期	受理結果	消防單位複查結果	下次檢修申報日期	備註
1	經濟部標準檢驗局	臺北市濟南路一段4號	73使字第0307號	B2F-10F	每年1次	109	楊文安	消士證字第3190號	109.05.07	合格	109.05.13	109.05.15	受理	合格	110.05	行政大樓
2	經濟部標準檢驗局	臺北市濟南路一段4號	60使字第0731號	B1F-3F	每年1次	109	楊文安	消士證字第3190號	109.05.07	合格	109.05.13	109.05.15	受理	合格	110.05	報驗大樓
3	經濟部標準檢驗局	臺北市濟南路一段4號	54使字第0386號	1F-4F	每年1次	109	楊文安	消士證字第3190號	109.05.07	合格	109.05.15	109.05.15	受理	合格	110.05	檢驗大樓
4	經濟部標準檢驗局	臺北市濟南路一段4號	72使字0986號	1F-3F	每年1次	109	楊文安	消士證字第3190號	109.05.07	合格	109.05.13	109.05.15	受理	合格	110.05	標準資料大樓
5	經濟部標準檢驗局	臺北市南海路20號	77使字765號	7F-8F	每年1次	109	楊文安	消士證字第3190號	109.05.26	合格	109.06.05	109.06.05	受理	合格	110.05	第四組及第七組辦公室
6	經濟部標準檢驗局	新北市茄苳路157號	82汐使字第970號	B1F-6F	每年1次	109	楊文安	消士證字第3190號	109.05.13	合格	109.05.26	109.05.26	受理	合格	110.05	檔案大樓
7	經濟部標準檢驗局	新北市茄苳路157號	85汐使字第796號	B2F-6F	每年1次	109	楊文安	消士證字第3190號	109.05.13	合格	109.05.27	109.05.27	受理	合格	110.05	電氣大樓
8	經濟部標準檢驗局	臺北市承德路5段78號	76使字0828號	B1F-3F	每年1次	109	蔡登妙	消士證字第3684號	109.04.16	合格	109.04.17	109.04.17	受理	合格	110.05	第七組承德路大樓
9	經濟部標準檢驗局	新北市茄苳路155號	91汐使字第481號	1F-2F			楊文安	消士證字第3190號	109.05.13	合格						1. 機械科 2. 因樓層及面積小，所轄消防機關無需列管及申報，由本局自主管理。
10	經濟部標準檢驗局	新北市長安路149號	97汐使字第227號	1F-2F			楊文安	消士證字第3190號	109.05.13	合格						1. 天線特性驗證中心 2. 因樓層及面積小，所轄消防機關無需列管及申報，由本局自主管理。

附表4-高低壓電力設備檢測辦理情形表

項次	單位名稱	用電場所地址	電號	委託之檢驗維護業	專任電氣技術人員執照號碼	依規定每6個月應辦理之檢驗日期(最近1次實際辦理檢驗日期)	檢驗方式	檢驗結果	完成改善並報地方主管機關備查日期	預定下次檢測月份	自行委外辦理維護保養頻率	備註
1	經濟部標準檢驗局	臺北市濟南路一段4號	00602800118	台灣惟捷顧問股份有限公司	北市電技證字第113號	109年12月1日	停電檢測	良好	109年12月10日	110年6月1日	每月巡檢及每年停電檢測一次	
2	經濟部標準檢驗局	新北市汐止區茄苳路155號	02941624001	台灣惟捷顧問股份有限公司	新北電技字第AC500188-2號	109年12月1日	停電檢測	良好	109年12月10日	110年6月1日	每月巡檢及每年停電檢測一次	
3	經濟部標準檢驗局	新北市汐止區茄苳路157號	02941623000	台灣惟捷顧問股份有限公司	新北電技字第AC500188-2號	109年12月1日	停電檢測	良好	109年12月10日	110年6月1日	每月巡檢及每年停電檢測一次	
4	經濟部標準檢驗局	臺北市士林區承德路5段78號	16189840116	勇帥電氣技術顧問股份有限公司	北建電技字第3428號	109年12月18日	停電檢測	良好	109年12月28日	110年6月	每月巡檢及每年停電檢測一次	停電檢測發現自動復閉器無法正常運作，無安全之虞，惟停電後須手動復歸。